

临猗县疾病预防控制中心文件

临疾控字[2023]50号



临猗县疾病预防控制中心 2023年第四季度城区水龙头水质监测报告

为贯彻落实《水污染防治行动计划》，实现2023年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作，推动全面解决事关人民群众身体健康的饮用水安全问题。我中心根据市卫健委关于印发《2023年运城市城区水龙头水质监测工作方案》的通知[运卫疾控函（2023年）7号]文件精神，特制定相应工作方案，对照标准认真开展此项工作，并结合我县实际，按17项检测指标进行检验，具体情况如下：

一、采样情况

我中心在城区东西南北中每个方位各设置5个监测点，共设置25个监测点。监测点的设置全部为居民小区水龙头水，分别为东：沐龙轩酒店、水厂单元楼、贵戚坊八组、天

泰小区、神后堡；西：王府佳苑、化肥厂小区、盛世绿苑、八家巷、盐业公司；南：学府佳苑、老职中、合欢花园、审计局、崇相西村；北：公安二院、兴教坊村、双塔小学、菜市街、邮电小区；中：郟阳市场、粮贸小区、瑞苑小区、天府苑、运管家属院。

二、检测项目

依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023 进行微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数（以 O₂ 计）、氨（以 N 计）、砷、镉、铝、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）；消毒剂常规指标中的游离氯共 17 项检测项目。

依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求，采用次氯酸钠消毒方式时，应测定游离氯，不再测定二氧化氯。

三、检测结果

按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 进行判定，25 份水质 17 项检测项目全部达标。

附件：2023 年城区水龙头水第四季度水质检测情况汇总表

临猗县疾病预防控制中心

2023 年 12 月 12 日

抄 送：市疾控中心 县卫生健康和体育局
临猗县疾病预防控制中心 2023 年 12 月 12 日印发