临猗县疾病预防控制中心文件

临疾控字[2025]19号

临猗县疾病预防控制中心
2025年第二季度城区水龙头水质监测报告

为贯彻落实《水污染防治行动计划》，实现2025年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作，推动全面解决事关人民群众身体健康的饮用水安全问题，依据市卫健委《关于印发2025年运城市城区水龙头水质监测工作方案的通知》[运卫疾控函（2025）74号]文件精神，特制定相应工作方案，对照标准认真开展此项工作，并结合我县实际，按18项检测指标进行检验，具体情况如下：

一、采样情况

在城区东西南北中每个方位设5个监测点。监测点的设置全部为居民小区水龙头水，分别为东：行知苑、金穗小区、民乐园、吉祥花园、合欢花园；西：二中佳苑、林业局家属

院、外贸小区、安康小区、新隆中小区；南：华晋佳苑、防疫站小区、光明二园、信苑安居、医药大厦；北：丰林花园、盛泽苑、猗顿花园、邮电小区、银杏园；中：畜牧局家属院、人行家属院、水厂单元楼、君怡苑、安泰苑。

二、检测项目

依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023 进行微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以 N 计）、砷、镉、铝、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、氟化物；消毒剂常规指标中的游离氯共 18 项检测项目。

依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求，采用次氯酸钠消毒方式时，应测定游离氯，不再测定二氧化氯。

三、检测结果

按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 进行判定，25 份水质 18 项检测项目全部达标。

附　件：2025 年城区水龙头水第二季度水质检测情况汇总表

临猗县疾病预防控制中心

2025 年 06 月 06 日

抄　送：市疾控中心　　县卫生健康局

临猗县疾病预防控制中心　　2025 年 06 月 06 日印发

2025年城区水龙头水第二季度水质检测情况汇总表

序号	样品编号	采样地点	检测项目																	
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以O计）	铬（六价）	氨（以N计）	氟化物	硝酸盐（以N计）	砷	汞	铅	镉	铝	游离氯	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌
/	/	卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≤0.05	≤0.5	≤1.0	≤10	≤0.01	≤0.001	≤0.01	≤0.005	≤0.2	≥0.05	≤100	不得检出	不得检出
/	/	单位	度	NTU	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	CFU/100ml	CFU/100ml
1	2025LYX02001	光明二园	<5	<1	无	无	0.64	0.006	0.15	1.0	0.34	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.21	8	未检出	未检出
2	2025LYX02002	合欢花园	<5	<1	无	无	0.80	0.005	0.13	1.0	0.46	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.17	11	未检出	未检出
3	2025LYX02003	行知苑	<5	<1	无	无	0.56	0.008	0.12	1.0	0.45	<0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.16	26	未检出	未检出
4	2025LYX02004	民乐园	<5	<1	无	无	0.96	0.007	0.16	1.0	0.48	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.19	7	未检出	未检出
5	2025LYX02005	吉祥花园	<5	<1	无	无	0.52	0.007	0.17	1.0	0.52	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.23	14	未检出	未检出
6	2025LYX02006	君怡苑	<5	<1	无	无	0.68	0.006	0.11	1.0	0.45	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.16	5	未检出	未检出
7	2025LYX02007	人行家属院	<5	<1	无	无	0.72	0.007	0.14	1.0	0.45	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.16	8	未检出	未检出
8	2025LYX02008	安泰苑	<5	<1	无	无	0.76	0.006	0.17	1.0	0.47	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.18	4	未检出	未检出
9	2025LYX02009	金穗小区	<5	<1	无	无	1.04	0.006	0.21	1.0	0.48	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.19	11	未检出	未检出
10	2025LYX02010	盛泽苑	<5	<1	无	无	0.56	0.008	0.22	1.0	0.52	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.23	22	未检出	未检出
11	2025LYX02011	邮电小区	<5	<1	无	无	0.88	0.005	0.10	1.0	0.50	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.21	17	未检出	未检出
12	2025LYX02012	银杏园	<5	<1	无	无	0.56	0.005	0.18	1.0	0.45	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.16	6	未检出	未检出
13	2025LYX02013	丰林花园	<5	<1	无	无	0.92	0.006	0.17	1.0	0.45	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.16	6	未检出	未检出
14	2025LYX02014	骑顿花园	<5	<1	无	无	0.64	0.007	0.20	1.0	0.48	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.19	12	未检出	未检出
15	2025LYX02015	水厂单元楼	<5	<1	无	无	0.72	0.007	0.21	1.0	0.44	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.15	7	未检出	未检出
16	2025LYX02016	医药大厦	<5	<1	无	无	0.84	0.009	0.17	1.0	0.43	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.14	11	未检出	未检出
17	2025LYX02017	防疫站小区	<5	<1	无	无	0.92	0.008	0.25	1.0	0.45	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.16	13	未检出	未检出
18	2025LYX02018	信苑安居	<5	<1	无	无	0.96	0.007	0.20	1.0	0.21	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.08	7	未检出	未检出
19	2025LYX02019	二中佳苑	<5	<1	无	无	0.88	0.005	0.26	1.0	0.45	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.17	23	未检出	未检出
20	2025LYX02020	畜牧局家属院	<5	<1	无	无	0.64	0.006	0.11	1.0	0.46	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.18	2	未检出	未检出
21	2025LYX02021	外贸小区	<5	<1	无	无	0.48	0.008	0.10	1.0	0.44	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.15	8	未检出	未检出
22	2025LYX02022	林业局家属院	<5	<1	无	无	0.60	0.007	0.21	1.0	0.53	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.24	13	未检出	未检出
23	2025LYX02023	安康小区	<5	<1	无	无	0.64	0.005	0.16	1.0	0.46	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.17	6	未检出	未检出
24	2025LYX02024	新隆中小区	<5	<1	无	无	0.80	0.008	0.22	1.0	0.52	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.06	3	未检出	未检出
25	2025LYX02025	华晋佳苑	<5	<1	无	无	0.68	0.007	0.16	1.0	0.51	<0.0001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.15	6	未检出	未检出

附件

运城市2024年城市生活饮用水安全状况信息公开情况表

临猗 县（市、区）（公章） 2025 年 7 月 1 日

县（市区）	公开季度	公开频次	公开项目（数）	公开时间	公开网站网址	备注
临猗县	2	2	18	2025.7.1	www.sxly.gov.cn	

负责人签字：梁琪 填表人签字：张震

1、此表每季度第一个月15日前由各县（市、区）对信息在政府网站公开后，上报上季度公开结果，同时上报监测方案要求的公开表格。

2、公开项目栏只填写公开项数。

3、公开季度是填表时为第几季度。（如：填写时为第三季度，即填写为“3”）

4、公开频次为本年度公开的实际次数。（如：第一季度公开一次填“1”，未公开填“0”，到第四季度填写本年实际公开数）