临猗县疾病预防控制中心文件

临疾控字[2025]31号

临猗县疾病预防控制中心
2025年第三季度城区水龙头水质监测报告

为贯彻落实《水污染防治行动计划》，实现2025年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作，推动全面解决事关人民群众身体健康的饮用水安全问题，依据市卫健委《关于印发2025年运城市城区水龙头水质监测工作方案的通知》[运卫疾控函（2025）74号]文件精神，特制定相应工作方案，对照标准认真开展此项工作，并结合我县实际，按18项检测指标进行检验，具体情况如下：

一、采样情况

在城区东西南北中每个方位设5个监测点。监测点的设置全部为居民小区水龙头水，分别为东：行知苑、金穗小区、民乐园、吉祥花园、合欢花园；西：二中佳苑、林业局家属

院、外贸小区、安康小区、新隆中小区；南：华晋佳苑、防疫站小区、光明二园、信苑安居、医药大厦；北：丰林花园、盛泽苑、猗顿花园、邮电小区、银杏园；中：畜牧局家属院、人行家属院、水厂单元楼、君怡苑、安泰苑。

二、检测项目

依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023 进行微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以 N 计）、砷、镉、铝、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、氟化物；消毒剂常规指标中的游离氯共 18 项检测项目。

依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求，采用次氯酸钠消毒方式时，应测定游离氯，不再测定二氧化氯。

三、检测结果

按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 进行判定，25 份水质 18 项检测项目全部达标。

附件:2025 年城区水龙头水第三季度水质检测情况汇总表

临猗县疾病预防控制中心

2025 年 09 月 15 日

抄　送：市疾控中心　　县卫生健康局

临猗县疾病预防控制中心　　2025 年 09 月 15 日印发

附件

运城市2025年城市生活饮用水安全状况信息公开情况表

临猗　　县（市、区）（公章）　　2025年 10月 9日

县（市区）	公开季度	公开频次	公开项目（数）	公开时间	公开网站网址	备注
临猗县	3	3	18	2025.10.9	www.sxly.gov.cn	

负责人签字：宋琪　　填表人签字：张雯

1、此表每季度第一个月15日前由各县（市、区）对信息在政府网站公开后，上报上季度公开结果，同时上报监测方案要求的公开表格。

2、公开项目栏只填写公开项数。

3、公开季度是填表时为第几季度。（如：填写时为第三季度，即填写为“3”）

4、公开频次为本年度公开的实际次数。（如：第一季度公开一次填“1”，未公开填“0”，到第四季度填写本年实际公开数）

2025年城区未关头水第二季度水质检测情况汇总表

序号	样品编号	采样地点	检测项目																	
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以O₂计）	氨（氨氮）	硝酸盐（以N计）	氟化物	硝酸盐（以N计）	砷	汞	铅	镉	铬（六价）	铁	锰	溶解总固体	总大肠菌群	大肠埃希氏菌
/	/	卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≤0.50	≤10.0	≤1.0	≤10	≤0.01	≤0.001	≤0.01	≤0.005	≤0.05	≤0.3	≥5.00	≤100	不得检出	不得检出
/	/	单位	度	NTU	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	/MPN/	/MPN/
1	2025LY010001	龙州二园	<5	<1	无	无	0.10	0.109	0.11	1.0	0.11	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.11	13	未检出	未检出
2	2025LY010002	合众花园	<5	<1	无	无	0.5	0.105	0.11	1.0	0.27	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.12	11	未检出	未检出
3	2025LY010003	江知苑	<5	<1	无	无	0.10	0.010	0.13	1.0	0.20	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.15	13	未检出	未检出
4	2025LY010004	江马苑	<5	<1	无	无	0.10	0.109	0.21	1.0	0.1	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.11	9	未检出	未检出
5	2025LY010005	古世苑园	<5	<1	无	无	0.01	0.107	0.12	1.0	0.38	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.13	7	未检出	未检出
6	2025LY010006	江红苑	<5	<1	无	无	0.08	0.110	0.11	1.0	0.1	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0010	<0.030	0.11	9	未检出	未检出
7	2025LY010007	人行军园苑	<5	<1	无	无	0.72	0.107	0.13	1.0	0.11	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.10	9	未检出	未检出
8	2025LY010008	安泰苑	<5	<1	无	无	0.01	0.106	0.12	1.0	0.36	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.12	9	未检出	未检出
9	2025LY010009	金德小区	<5	<1	无	无	0.11	0.107	0.11	1.0	0.41	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.13	11	未检出	未检出
10	2025LY010010	油泽苑	<5	<1	无	无	0.10	0.109	0.11	1.0	0.35	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.13	15	未检出	未检出
11	2025LY010011	郦苑小区	<5	<1	无	无	0.72	0.010	0.14	1.0	0.11	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.14	10	未检出	未检出
12	2025LY010012	新古园	<5	<1	无	无	0.91	0.108	0.15	1.0	0.39	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.16	7	未检出	未检出
13	2025LY010013	王体苑园	<5	<1	无	无	0.76	0.109	0.13	1.0	0.35	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.11	5	未检出	未检出
14	2025LY010014	协同苑园	<5	<1	无	无	0.09	0.010	0.17	1.0	0.42	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.15	6	未检出	未检出
15	2025LY010015	东门平元楼	<5	<1	无	无	0.10	0.105	0.11	1.0	0.37	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.12	13	未检出	未检出
16	2025LY010016	长兴大厦	<5	<1	无	无	0.56	0.107	0.12	1.0	0.41	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.13	12	未检出	未检出
17	2025LY010017	场北站小区	<5	<1	无	无	0.80	0.109	0.13	1.0	0.30	<0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.12	13	未检出	未检出
18	2025LY010018	信苑安居	<5	<1	无	无	0.52	0.009	0.10	1.0	0.41	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.13	11	未检出	未检出
19	2025LY010019	二中住宅	<5	<1	无	无	0.52	0.009	0.10	1.0	0.39	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.1	11	未检出	未检出
20	2025LY010020	香铁局安居苑	<5	<1	无	无	0.70	0.010	0.11	1.0	0.42	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.17	10	未检出	未检出
21	2025LY010021	琴苑小区	<5	<1	无	无	0.52	0.010	0.13	1.0	0.33	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.14	9	未检出	未检出
22	2025LY010022	粮建局安居苑	<5	<1	无	无	0.32	0.107	0.13	1.0	0.35	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.15	13	未检出	未检出
23	2025LY010023	东塘小区	<5	<1	无	无	0.72	0.006	0.13	1.0	0.41	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.10	11	未检出	未检出
24	2025LY010024	高级中小区	<5	<1	无	无	0.76	0.005	0.13	1.0	0.39	<0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.1	13	未检出	未检出
25	2025LY010025	华苑住宅	<5	<1	无	无	0.80	0.010	0.11	1.0	0.42	0.001	<0.0001	<0.0025	<0.0005	<0.030	0.1	9	未检出	未检出