临猗县疾病预防控制中心文件

临疾控字[2026]5号

临猗县疾病预防控制中心
2026年第一季度城区水龙头水质监测报告

为贯彻落实《水污染防治行动计划》，实现2026年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作，推动全面解决事关人民群众身体健康的饮用水安全问题,依据市卫健委《关于印发2026年运城市城区水龙头水质监测工作方案的通知》文件精神，特制定相应工作方案，对照标准认真开展此项工作，并结合我县实际，按18项检测指标进行检验，具体情况如下:

一、采样情况

在城区东西南北中每个方位设5个监测点。监测点的设置全部为居民小区水龙头水，分别为东：合欢花园、金宝苑、怡锦苑、吉祥花园、天泰郇都花园；西：鑫悦华府、王府佳苑、财政局家属院、夹马口小区、郇阳华府；南：书香华庭、

丰景佳苑、卓里佳苑、逸豪苑、鸿泰央玺；北：双塔新村、计生局家属院、观山悦、教师新村、光荣小区；中：审计局家属院、交通局家属院、华晟鑫居、石油佳苑、金汇小区。

二、检测项目

依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023 进行微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以 N 计）、砷、镉、铝、铬（六价）、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、氟化物；消毒剂常规指标中的游离氯共 18 项检测项目。

三、检测结果

按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 进行判定，25 份水质 18 项检测项目全部达标。

附件：2026 年城区水龙头水第一季度水质检测情况汇总表

临猗县疾病预防控制中心

2026 年 04 月 07 日

抄　送：市疾控中心　　县卫生健康局

临猗县疾病预防控制中心　　2026 年 04 月 07 日印发

2026年城区水龙头水第一季度水质检测情况汇总表

序号	样品编号	采样地点	检测项目																	
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以O₂计）	铬（六价）	氨（以N计）	氟化物	硝酸盐（以N计）	砷	汞	铅	镉	铝	耐高氯	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌
/	/	卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≤0.05	≤0.5	≤1.0	≤10	≤0.01	≤0.001	≤0.01	≤0.005	≤0.2	≥0.05	≤100	不得检出	不得检出
/	/	单位	度	NTU	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	CFU/100ml	CFU/100ml
1	2026LTX01001	合欢花园	<5	<1	无	无	0.72	0.006	0.24	0.9	0.35	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.12	15	未检出	未检出
2	2026LTX01002	金宝苑	<5	<1	无	无	0.68	0.007	0.16	0.9	0.35	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.09	10	未检出	未检出
3	2026LTX01003	怡锦苑	<5	<1	无	无	0.80	0.010	0.16	0.9	0.35	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.11	6	未检出	未检出
4	2026LTX01004	吉祥花园	<5	<1	无	无	0.64	0.008	0.16	0.9	0.39	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.08	13	未检出	未检出
5	2026LTX01005	天泰郸都花园	<5	<1	无	无	0.96	0.010	0.18	0.9	0.4	<0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.07	18	未检出	未检出
6	2026LTX01006	审计局家属院	<5	<1	无	无	0.88	0.008	0.21	0.9	0.35	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.14	10	未检出	未检出
7	2026LTX01007	交通局家属院	<5	<1	无	无	0.60	0.006	0.16	0.9	0.35	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.16	12	未检出	未检出
8	2026LTX01008	华晟鑫居	<5	<1	无	无	0.72	0.006	0.16	1.0	0.36	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.06	12	未检出	未检出
9	2026LTX01009	石油佳苑	<5	<1	无	无	0.88	0.006	0.22	0.9	0.39	<0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.08	9	未检出	未检出
10	2026LTX01010	金汇小区	<5	<1	无	无	0.64	0.007	0.14	0.9	0.37	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.16	11	未检出	未检出
11	2026LTX01011	书香华庭	<5	<1	无	无	0.72	0.009	0.18	0.9	0.31	<0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.15	18	未检出	未检出
12	2026LTX01012	丰景佳苑	<5	<1	无	无	0.80	0.008	0.16	0.9	0.4	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.18	10	未检出	未检出
13	2026LTX01013	卓思佳苑	<5	<1	无	无	0.64	0.011	0.16	0.9	0.37	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.13	15	未检出	未检出
14	2026LTX01014	逸豪苑	<5	<1	无	无	0.88	0.011	0.14	0.9	0.45	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.16	9	未检出	未检出
15	2026LTX01015	鸿泰央邸	<5	<1	无	无	0.68	0.009	0.17	1.0	0.42	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.08	13	未检出	未检出
16	2026LTX01016	双塔新村	<5	<1	无	无	0.72	0.010	0.13	0.9	0.19	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.31	9	未检出	未检出
17	2026LTX01017	计生局家属院	<5	<1	无	无	0.64	0.010	0.16	0.9	0.4	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.28	10	未检出	未检出
18	2026LTX01018	观山悦	<5	<1	无	无	0.96	0.008	0.17	0.9	0.42	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.29	17	未检出	未检出
19	2026LTX01019	教师新村	<5	<1	无	无	0.80	0.010	0.23	0.9	0.41	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.25	12	未检出	未检出
20	2026LTX01020	光荣小区	<5	<1	无	无	0.72	0.011	0.22	0.9	0.41	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.31	7	未检出	未检出
21	2026LTX01021	鑫悦华府	<5	<1	无	无	0.56	0.008	0.21	0.9	0.39	<0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.21	9	未检出	未检出
22	2026LTX01022	王府佳苑	<5	<1	无	无	0.68	0.008	0.15	0.9	0.42	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.17	18	未检出	未检出
23	2026LTX01023	财政局家属院	<5	<1	无	无	0.64	0.006	0.19	0.9	0.39	0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.18	11	未检出	未检出
24	2026LTX01024	夹马口小区	<5	<1	无	无	0.72	0.006	0.14	0.9	0.42	<0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.16	15	未检出	未检出
25	2026LTX01025	郸阳华府	<5	<1	无	无	0.64	0.009	0.16	0.9	0.37	<0.001	<0.001	<0.0025	<0.0005	<0.008	0.11	9	未检出	未检出